



COMUNE DI MONASTEROLO DI SAVIGLIANO

PROVINCIA DI CUNEO
UFFICIO TECNICO

DETERMINAZIONE N. 330

OGGETTO: Nulla osta per la posa di un cavo elettrico sotterraneo BT 0.4kV in via Savigliano – AUT_2241608.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che in data 18.12.2020, prot. n. 0005402, è pervenuta al Comune nota da parte della società E-DISTRIBUZIONE S.p.A., la quale chiede a Codesta Amministrazione il nulla osta per la posa di un cavo elettrico sotterraneo BT 0.4kV in via Savigliano, come risulta dall'allegata planimetria;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 20 del 04.03.2020 avente ad oggetto: "*Diritti di segreteria in materia edilizia. Adeguamento ISTAT.*";

Considerato che questa Amministrazione è sollevata da ogni responsabilità per incidenti o danni conseguenti l'esecuzione dei lavori di posa del cavo elettrico;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 6 del 07.06.2012 relativa all'Attribuzioni di compiti e di funzioni alle aree funzionali;

Ritenuta la propria competenza a mente del decreto del Sindaco n. 18/2019;

Dato atto che il sottoscritto, in ordine al presente provvedimento, ne ha preventivamente controllato la regolarità tecnica e ne attesta, ai sensi del primo comma, dell'art. 147 bis, del Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267 e sue successive modifiche ed integrazioni, la regolarità e la correttezza.

Visto lo Statuto Comunale ed il Regolamento di Contabilità;

Vista la Legge n. 241 del 07.08.1990 e successive modifiche e integrazioni;

Visto il D.Lgs. N. 267 del 18.08.2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

DETERMINA

1. Di autorizzare la società E-DISTRIBUZIONE S.p.A. alla posa di un cavo elettrico sotterraneo BT 0.4kV in via Savigliano, come risulta dall'allegata planimetria;
2. Di ordinare:
 - il ripristino della pavimentazione stradale è a spese della società E-DISTRIBUZIONE S.p.A.;
 - l'esecuzione deve essere eseguita a perfetta regola d'arte e, ad assestamento avvenuto, dovrà essere eseguita una scarifica e fresatura di 3 cm di profondità e per una larghezza pari alla larghezza dello scavo più 30 cm per lato;
 - il riempimento deve essere eseguito con materiale arido di fiume e, in caso di cedimento, ripristinato.
3. Di stabilire in € 20,00 i diritti di segreteria – provvedimenti relativi a "Scavi ed attraversamenti stradali", ai sensi della deliberazione n. 20 del 04.03.2020, citata in premessa.



COMUNE DI MONASTEROLO DI SAVIGLIANO

PROVINCIA DI CUNEO
UFFICIO TECNICO

Monasterolo di Savigliano, lì 31 dicembre 2020.

Il responsabile del servizio

PARIZIA geom. Bruno

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Ai sensi dell'art. 17 del regolamento comunale sull'ordinamento dei servizi e degli uffici, la presente determinazione viene pubblicata per 15 giorni.

Monasterolo di Savigliano, lì gennaio 2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Parizia geom. Bruno